

ИНФОРМАЦИЯ

о состоянии температурного режима в помещениях КГАОУ КЦО на 19 ноября 2021

Наименование аудитории (помещения)	Температура (t°С)		
	Детский сад	Начальная школа	Старшая школа
1 этаж правое крыло	+ 24,5	+ 24,5	+ 21,5
1 этаж левое крыло	+ 23,5	+ 22,1	+ 23,5
2 этаж правое крыло	+ 24,0	+ 22,8	+ 23,8
2 этаж левое крыло	+ 23,5	+ 22,5	+ 23,6
3 этаж правое крыло	-	+ 23,8	+ 22,5
3 этаж левое крыло	-	+ 22,6	+ 21,6
4 этаж правое крыло	-	+ 22,5	+ 20,1
4 этаж левое крыло	-	+ 20,6	+ 19,7
Спортзал (большой)	-	-	+ 19,3
Спортзал (малый)	-	-	+ 16,8
Борцовский зал	-	-	+ 20,2
Бассейн (большой)	+ 32,0	-	-
Бассейн (малый)	+ 31,5	-	-
Столовая (1 этаж)	-	-	+ 22,8
Столовая (2 этаж)	-	-	+ 26,2
Концертный зал	-	-	+ 20,7
Лекционный зал	-	-	+ 22,8
Зал хореографии	+ 23	-	+ 22,6
Библиотека	-	-	+ 22
Бухгалтерия	-	-	+ 21,1
Переход	-	+17,0	+ 17,3